

Република Србија
Општина Мали Иђош
Комисија за јавне набавке
Мали Иђош, Главна ул. бр. 30
Бр.: 404-17-5/2018-01
Дана: 20. 07. 2018. године

Предмет: Додатне информације и појашњења конкурсне документације , ЈН бр. 404-17/2018-01– Избор приватног партнера у пројекту јавно-приватног партнерства чији је предмет замена постојећих котлова на гасно уље екстра лако и мазут котловима на природни гас уз уговорно испоручивање топлотне енергије општини Мали Иђош

ПИТАЊЕ :

Након званичног обиласка локације предметних објеката у Малом Иђошу и сагледавањем постојећег система грејања, на овај начин вам дајемо предлог за измену топлотног извора и дистрибуцију топле воде за грејање зграде општине и локалне самоуправе, полицијске станице и дома здравља у Малом Иђошу а везано за конкурсну документацију за јавну набавку у отвореном поступку, редни број: 404-17/2018-01.

Наиме, конкурсном документацијом је за грејање наведених објеката предвиђено инсталирање централизованих гасних модуларних кондензационих генератора топлоте на зеленој површини у висини полицијске станице и њихово повезивање са постојећим подземним топловодом.

Предлажемо да се уместо уградње централизованих гасних генератора изврши уградња једног гасног генератора за потребе општине и локалне самоуправе на самој фасади општине као и једног гасног генератора за потребе дома здравља и полицијске станице на самој фасади дома здравља.

Повезивање предложених гасних генератора са постојећим подстаницама по објектима би се урадило путем нових подземних предизолованих топловода. Капацитети гасних генератора би били у складу са потребама објеката које снабдевају топлотном енергијом.

Сматрамо да је технички исправније извршити инсталирање локалних гасних генератора на фасадама објеката, као што је предвиђено и на осталим објектима у оквиру конкурсне документације чиме би се повећала флексибилност у снабдевању топлотне енергије потрошачима.

Тиме би се такође избегла и употреба постојећег подземног топловода који је у лошем стању услед година експлоатације и на коме вероватно постоје цурења.

Такође би се избегла могућност да централизоване гасне генераторе на зеленој површини противпожарна полиција МУП Суботица третира као гасну котларницу сходно правилнику о техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котларница.

ОДГОВОР: Наручилац је размотрио предлог за измену решења за инсталирање топлотног извора и дистрибуцију топле воде за грејање зграде општине и локалне самоуправе, полицијске станице и дома здравља у Малом Иђошу; и прихватио предложено, напред наведено решење-предлог.

Напомена: Измене конкурсне документације у складу са одлученим, биће објављене на Порталу ЈН и интернет страници Наручиоца најкасније до 23.07.2018.год.

Комисија за јавне набавке