

РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ
ОДЕЛЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ПОЉОПРИВРЕДУ, УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕВИНАРСТВО, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
ОДСЕК ЗА ПОСЛОВЕ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА
ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР
Број: 354-69-2/2019-05
Дана: 29.11.2019.год.
Мали Иђош

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE MALI IĐOŠ
KISHEGYES KOZSEG KOZIGAZGATASA

Примљене Prímljéne Atvéve	10. 12. 2019
Орг. јед. / Org. jed. / Sz. egys.	Број / Broj / Szám
Прилог / Prilog / Mellék	Вредност / Vrednost / Érték

На основу члана 175. става 2. и члана 178. става 1. тачка 2. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019) члана 37. Став 1. Закона о инспекцијском надзору (“Сл. гласник РС”, бр. 36/2015, 44/2018 – др. закон и 95/2018), члана 12. став 1, члана 136. и члана 153. Закона о општем управном поступку („Сл.гласник РС“ бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење), члана 17. Одлуке о општинској управи („Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 32/2017) грађевински инспектор општине Мали Иђош поступајући по службеној дужности, доноси

РЕШЕЊЕ

- О ЗАБРАНИ КОРИШЋЕЊА ОГРАДНОГ ЗИДА ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ**, у Фекетићу ул. Никола Ђурковић бр. 51 катарстарска парцела бр. 2076 к.о. Фекетић, лист непокретности бр. 482 к.о. Фекетић, имаоцима права на објекту **ХУБЕР (МАРТИН) АНДРАШ**, ЈМБГ [REDACTED], Фекетић ул. [REDACTED] и **ХУБЕР (ШАНДОР) ЈУЛИАНА**, ЈМБГ [REDACTED], Фекетић ул. [REDACTED].
- Забрана коришћења оградног зида из тачек 1. овог решења се односи на:
 - Део оградног зида од цигала, дужине 11,80 метара, на међи са суседном парцелом бр.2075 ко Фекетић
 - Део оградног зида од цигала, дужине 9,50 метара, на међи са јавном поповршином - улица Киш Ерне парцела бр.7309/1
- Забрана коришћења оградног зида траје док се не отклоне следећи недостаци на истом:
 - Обрушене делове зида
 - Нестабилне делове зида склоне обрушавању
- Жалба не одлаже извршење Решења.

Образложење

Грађевински инспектор ванредним инспекцијским надзором дана 20.11.2019. год. у Фекетићу ул. Никола Ђурковић бр. 51 катарстарска парцела бр. 2076 к.о. Фекетић лист непокретности бр. 482. к.о. Фекетић, записником бр. 354-69/2019-05 записнички констатовао следеће недостатке на оградном зиду предметне парцеле:

1. Део оградног зида од цигала, дужине 11,80 метара, на међи са суседном парцелом бр.2075 ко Фекетић висине 3,30 метара делимично је обрушен (обрушено око 8,5 м²). Зид је дотрајао накривљен ка наведеној суседној парцели и на њој породичном стамбеном објекту удаљеним 70 цм од предметне парцеле. Предметном зиду је смањена носивост, стабилност и склон обрушавању.
2. Део оградног зида од цигала, дужине 9,50 метара, на међи са јавном поповршином - улица Киш Ерне висине 1,20 метара делимично је обрушен (обрушено око 2,80 м²) на улици. Зид је дотрајао накривљен ка наведеној улици. Предметном зиду је смањена носивост, стабилност склон обрушавању.
3. Напред наведени недостаци представљају непосредну опасност по живот и здравље људи, суседне објекте и по стабилност самог објекта.
4. Ванредни инспекцијски надзор је обављен без налога за инспекцијски надзор из следећих разлога: спречавање или отклањање непосредне опасности по живот и здравље људи у складу са чланом 16. Став 8. Закона о инспекцијском надзору ("Сл. гласник РС", бр. 36/2015, 44/2018 – др. закон и 95/2018).
5. Надзираном субјекту није достављено обавештење о предстојећем инспекцијском надзору из следећих разлога: отклањање непосредне опасности по живот и здравље људи у складу са чланом 17. Став 4. Закона о инспекцијском надзору ("Сл. гласник РС", бр. 36/2015, 44/2018 – др. закон и 95/2018).
6. Саставни део записника су фотографије стања објекта.

На основу утврђеног стања горе наведеног објекта, става 2. члана 175. и става 1. тачка 2. члана 178. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019), кад грађевински инспектор у вршењу инспекторског надзора утврди да на објекту који се гради или који је изграђен постоје недостаци који представљају непосредну опасност по стабилност, односно безбедност објекта и његове околине и живот и здравље људи, забраниће решењем коришћење објекта или његовог дела док се не уклоне утврђени недостаци, донето је Решење као у диспозитву.

Упуство о правном средству: Против овог Решења може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за архитектуру, урбанизам и градитељство Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16. у року од 15 дана од дана достављања Решења непосредно или преко Одељење за привреду, пољопривреду, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине, комунално стамбене послове ОУ Мали Иђош ул. Главан бр.32, Мали Иђош.

Жалба се таксира са 480,00 дин. Репуличке административне таксе на рачун број 840-74222843-57, модел 97, позив на број 23-219.

Доставити:

- 1 Хубер Андраш, Фекетић ул. [REDACTED]
- 2 Хубер Јулијана, Фекетић ул. [REDACTED]
- 3 Овом одељењу
- 4 Архива

Грађевински инспектор

Младен Малавразић

